



№ 07.002C

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 12.01.2022 р.)



UA.TR.089

Серія АА

СЕРТИФІКАТ CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089. 0703.01-22

Зарегистрирован в Реестре ООО "ЕВРО-ТИСК" под №

Registration number №

Термін дії 03 липня 2022 р. до 02 липня 2025 р.

Срок действия с

по

Term of validity from to

Продукція

Продукция

Description of product

Котли настиінні газові (конденсаційного типу)

для опалення та одержання гарячої води

(ідентифікація згідно Додатку)

8403

Повна назва, тип, вид, марка, (товарний знак)
Полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарный знак)
(complete product name, type, kind, model, trademark)

(код(и) УКТ ЗЕД; ДК 016)
(код(ы) ТН ВЭД; ДК 016)
(custom code (s), DK 016)

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

Comply with the requirement

ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що працюють на газоподібному паливі
(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2018 р. N 814),
згідно ДСТУ 4059-2001, ДСТУ EN15502-1:2017, ДСТУ prEN 483:2003, ДСТУ EN 677-2001

(назва та позначення нормативних документів)
(название и обозначение нормативных документов) (reference standards and directives)

Виробник(и) продукції

Изготовитель продукции

Manufacturer

«Wolf GmbH»
Industriestr. 1, D-84048 Mainburg, Німеччина

Сертифікат видано

Сертификат выдан

Certificate is issued on

«Wolf GmbH»
Industriestr. 1, D-84048 Mainburg, Німеччина

Модуль оцінки відповідності

Модуль оценки соответствия

Conformity assessment module

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Additional information

В (експертиза типу)

Умови чинності сертифікату: сертифікат чинний – до закінчення строку дії у разі відсутності змін до нормативної документації на продукцію, в конструкції та технології виготовлення, внесення змін сировини, матеріалів та комплектувальних виробів
Технічну документацію згідно додатку 2 п. 10, 11 ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ приладів, що працюють на газоподібному паливі, зберігає заявник.
(Додаток є невід'ємною частиною сертифікату)

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Сертификат выдан органом по оценке соответствия

Certificate is issued by the conformity assessment body

ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3, Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30, тел. 757-81-59, 757-81-60. www.tysk.com.ua

На підставі

На основании

Test report reference/

examination of technical documentation

n

Рішення UA.TR.089/04-1 від 01.07.2022р.,

(ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32, корп.3, Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30),

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия

Head of conformity assessment body

М.П./М.П./Stamp

О. Е. Сердюков

(ініціали, прізвище)
(инициалы, фамилия)
(initials, family name)

Ф.00.16 TR редакція від 18.07.2019р.

Чинність сертифікатів можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «Євро-ТИСК», що розміщена www.tysk.com.ua





№ 07.002Д

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ ПОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 12.01.2022 р.)



UA.TR.089

Серія АА

ДОДАТОК

ДО СЕРТИФІКАТУ

ATTACHMENT TO CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089. 0703.01-22

Registration number №

Термін дії 03 липня 2022 р. до 02 липня 2025 р.

Term of validity from

to

Котли настінні газові (конденсаційного типу) для опалення та одержання гарячої води типів та моделей:

FGB-24, FGB-28, FGB-35, FGB-K-24, FGB-K-28, FGB-K-35, CGB-2-14, CGB-2-20, CGB-2-24,

CGB-2K-20, CGB-2K-24, CGW-2-14/100L, CGW-2-20/120L, CGW-2-24/140L, CGB-2-38, CGB-2-55, CGB-2-75, CGB-2-100, CGB-50, CGB-75, CGB-100

Ідентифікаційний опис типу

Котли газові настінні (конденсаційного типу):

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Типовий представник		
			FGB-24	CGB-2-24	CGW-2-14/100L
1	Корисна потужність	кВт	23,30	23,80	13,50
2	ККД при 100%-м навантаженні (80/60°C)	%	97,7	98	98
3	Тиск подачі газу	мбар	20	20	20
4	Розрахунковий тиск ГВП	бар	-	-	10
5	Робоча температура води (ГВП/Опалення)	°C	85	75	75
6	Тиск в системі опалення	бар	3	3	3
7	Водяний об'єм ГВП	Л	-	-	44
8	Загальна вага	кг	27	33	54

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия

Head of conformity assessment body



О. Е. Сердюков

(ініціали, прізвище)

(инициалы, фамилия)/

(initials, family name)

М.П./М.П./Stamp

02.00.16 TR редакція від 18.07.2019 р.

Чинність сертифікатів можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «Євро-ТИСК», що розміщена www.tysk.com.ua

